

คุณภาพอากาศบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ. นนทบุรี ปี 2555

เดือน	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)				ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซโอโซน (O ₃)				ก๊าซโอโซน (O ₃)				ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀)			
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m ³)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	
มกราคม	8	1	0/709	3	77	7	0/709	29	4.7	0.2	0/709	1.0	3.5	0.3	0/743	1.0	77	0	0/709	18	63	0	0/743	19	100.4	23.0	0/31	59.6
กุมภาพันธ์	9	1	0/660	2	93	4	0/660	27	4.0	0.2	0/660	0.9	2.5	0.2	0/690	0.9	120	0	3/658	25	92	0	7/689	25	113.5	22.5	0/29	57.4
มีนาคม	6	0	0/707	1	77	2	0/707	22	3.0	0.1	0/707	0.6	1.5	0.1	0/744	0.6	135	0	9/707	29	91	0	32/744	29	96.8	17.8	0/31	55.0
เมษายน	8	0	0/684	2	66	2	0/684	16	2.1	0.1	0/684	0.5	1.7	0.2	0/713	0.5	139	0	5/684	28	120	1	24/713	29	111.3	13.5	0/30	41.8
พฤษภาคม	14	0	0/708	2	69	0	0/708	14	2.6	0.1	0/708	0.5	1.5	0.1	0/736	0.5	86	0	0/708	21	55	1	0/736	21	48.6	17.3	0/31	33.5
มิถุนายน	10	0	0/587	2	33	0	0/519*	6	1.8	0.1	0/587	0.5	1.2	0.1	0/617	0.5	59	0	0/587	16	44	0	0/617	16	73.0	22.6	0/30	37.2
กรกฎาคม	13	0	0/463*	2	27	0	0/404*	10	1.6	0.1	0/489*	0.5	1.1	0.2	0/508*	0.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	47.2	19.3	0/30	30.1
สิงหาคม	11	0	0/580	2	28	2	0/654	13	2.8	0.0	0/656	0.5	2.3	0.1	0/653	0.5	74	0	0/442*	12	35	1	0/452*	12	40.4	20.5	0/21*	28.5
กันยายน	5	0	0/685	1	54	2	0/684	17	4.1	0.0	0/686	0.7	2.8	0.1	0/721	0.7	80	0	0/685	21	58	0	0/721	21	55.7	15.4	0/30	26.5
ตุลาคม	11	0	0/712	1	70	3	0/712	26	4.1	0.3	0/712	1.0	3.5	0.3	0/744	1.0	105	0	1/684	27	84	0	7/704	26	100.2	22.9	0/31	47.4
พฤศจิกายน	8	0	0/688	2	80	3	0/688	25	3.3	0.2	0/689	1.0	2.6	0.3	0/722	1.0	100	0	0/571	20	75	2	5/593	20	98.0	26.6	0/30	53.0
ธันวาคม	15	0	0/711	2	73	2	0/715	26	3.4	0.4	0/711	0.9	2.0	0.4	0/744	0.9	119	0	3/709	28	96	0	22/744	28	103.1	42.9	0/22*	69.9
ค่ามาตรฐาน	300			-	170			-	30			-	9			-	100			-	70			-	120			-

หมายเหตุ * : ข้อมูลร้อยละ 50 - 75

N/A : เครื่องมือขัดข้อง