

คุณภาพอากาศบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ. สมุทรปราการ ปี 2551

เดือน	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)				ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซโอโซน (O ₃)				ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀)			
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m ³)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	
มกราคม	25.0	0.0	0/721	4.2	93.0	0.0	0/717	27.3	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	206.1	64.0	15/29	128.9
กุมภาพันธ์	19.0	0.0	0/672	2.9	87.0	4.0	0/673	21.3	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	222.3	49.3	13/29	117.6
มีนาคม	20.0	0.0	0/274**	3.9	105.0	1.0	0/721	16.5	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	249.5	47.2	7/27	97.3
เมษายน	15.0	0.0	0/318**	3.9	66.0	3.0	0/700	16.0	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	129.4	34.8	1/29	65.3
พฤษภาคม	24.0	0.0	0/715	2.6	47.0	0.0	0/716	13.2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	99.9	32.9	0/23	64.1
มิถุนายน	27.0	0.0	0/699	2.8	62.0	2.0	0/699	12.1	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	88.7	48.2	0/30	63.4
กรกฎาคม	28.0	0.0	0/631	4.0	42.0	2.0	0/631	11.6	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	85.9	40.0	0/30	61.2
สิงหาคม	20.0	0.0	0/741	2.4	34.0	1.0	0/741	10.4	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	81.3	45.1	0/31	61.1
กันยายน	25.0	0.0	0/678	5.8	54.0	0.0	0/680	14.4	1.8	0.1	0/681	0.4	1.2	0.1	0/699	0.4	105.0	0.0	1/681	14.9	69.0	22.0	0/30	36.6
ตุลาคม	33.0	1.0	0/688	6.1	78.0	0.0	0/689	20.3	2.5	0.2	0/690	0.6	1.6	0.2	0/719	0.6	137.0	0.0	10/690	20.7	76.4	16.7	0/29	48.0
พฤศจิกายน	29.0	1.0	0/684	7.1	78.0	0.0	0/684	24.7	3.4	0.1	0/686	0.6	2.2	0.2	0/713	0.6	107.0	0.0	1/686	22.4	89.6	23.9	0/30	60.8
ธันวาคม	35.0	1.0	0/710	7.2	101.0	3.0	0/710	32.6	2.2	0.2	0/709	0.8	1.8	0.2	0/739	0.8	117.0	0.0	19/710	30.2	131.3	46.5	4/31	90.4
ค่ามาตรฐาน	300			-	170			-	30			-	9			-	100			-	120			-

หมายเหตุ * : ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50

: ไม่มีการตรวจวัด

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

16 กุมภาพันธ์ 2552