

คุณภาพอากาศบริเวณสถานีการไฟฟ้าอโยธยาบุรี ๓. อินทรพิทักษ์ ปี 2540

| เดือน | ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) | | | | ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) | | | | ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) | | | | ก๊าซโอโซน (O ₃) | | | | ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀) | | | |
|------------|--|-----------|--------------|-------------------|--|-----------|--------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-------------------|--|-----------|--------------|-------------------|
| | ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) | | | ค่าเฉลี่ยรายเดือน | ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) | | | ค่าเฉลี่ยรายเดือน | ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) | | | ค่าเฉลี่ยรายเดือน | ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) | | | ค่าเฉลี่ยรายเดือน | ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m ³) | | | ค่าเฉลี่ยรายเดือน |
| | ค่าสูงสุด | ค่าต่ำสุด | ครั้ง > std. | | ค่าสูงสุด | ค่าต่ำสุด | ครั้ง > std. | | ค่าสูงสุด | ค่าต่ำสุด | ครั้ง > std. | | ค่าสูงสุด | ค่าต่ำสุด | ครั้ง > std. | | ค่าสูงสุด | ค่าต่ำสุด | ครั้ง > std. | |
| มกราคม | 78.0 | 0.0 | 0/705 | 12.2 | 119.0 | 5.0 | 0/683 | 43.0 | 8.5 | 0.0 | 0/662 | 2.1 | 93.0 | 0.0 | 0/659 | 11.4 | 315.5 | 76.5 | 18/27 | 147.3 |
| กุมภาพันธ์ | 69.0 | 0.0 | 0/639 | 8.4 | 137.0 | 7.0 | 0/616 | 38.5 | 6.6 | 0.0 | 0/573 | 1.9 | 70.0 | 0.0 | 0/536* | 11.4 | 222.6 | 68.5 | 16/28 | 128.7 |
| มีนาคม | 58.0 | 0.0 | 0/709 | 8.3 | 91.0 | 7.0 | 0/611 | 35.0 | 9.7 | 0.1 | 0/711 | 1.6 | 97.0 | 0.0 | 0/706 | 11.3 | 195.7 | 66.3 | 7/30 | 105.8 |
| เมษายน | 83.0 | 0.0 | 0/684 | 9.2 | 123.0 | 11.0 | 0/684 | 35.5 | 8.3 | 0.0 | 0/689 | 1.5 | 92.0 | 0.0 | 0/674 | 12.1 | 160.5 | 45.3 | 5/30 | 85.1 |
| พฤษภาคม | 47.0 | 0.0 | 0/712 | 8.0 | 65.0 | 8.0 | 0/711 | 26.1 | 4.7 | 0.0 | 0/714 | 1.3 | 53.0 | 0.0 | 0/664 | 7.6 | 93.3 | 44.7 | 0/31 | 68.6 |
| มิถุนายน | 47.7 | 1.1 | 0/686 | 9.6 | 81.0 | 11.0 | 0/686 | 28.8 | 7.0 | 0.2 | 0/686 | 1.3 | 65.0 | 0.0 | 0/663 | 9.2 | 129.1 | 56.7 | 1/28 | 77.0 |
| กรกฎาคม | 49.0 | 0.0 | 0/713 | 8.5 | 52.0 | 8.0 | 0/644 | 23.9 | 4.0 | 0.0 | 0/709 | 1.3 | 24.0 | 0.0 | 0/590 | 3.4 | 123.8 | 47.4 | 1/31 | 70.4 |
| สิงหาคม | 82.0 | 0.0 | 0/669 | 8.8 | 55.0 | 2.0 | 0/668 | 22.5 | 7.0 | 0.0 | 0/663 | 1.4 | 23.0 | 0.0 | 0/610 | 5.3 | 106.4 | 54.8 | 0/29 | 77.1 |
| กันยายน | 71.0 | 0.0 | 0/686 | 10.2 | 132.0 | 7.0 | 0/684 | 34.1 | 11.2 | 0.2 | 0/683 | 1.9 | 58.0 | 0.0 | 0/685 | 6.7 | 155.1 | 47.8 | 5/21* | 94.2 |
| ตุลาคม | 76.0 | 0.0 | 0/709 | 9.6 | 156.0 | 9.0 | 0/642 | 39.9 | 8.6 | 0.3 | 0/710 | 2.2 | 60.0 | 0.0 | 0/695 | 8.0 | 165.7 | 61.7 | 7/31 | 101.3 |
| พฤศจิกายน | 118.8 | 0.0 | 0/396* | 10.8 | 110.0 | 10.0 | 0/635 | 40.1 | 6.2 | 0.2 | 0/681 | 1.8 | 82.0 | 0.0 | 0/682 | 11.6 | 145.8 | 42.3 | 9/30 | 102.4 |
| ธันวาคม | 44.3 | 0.0 | 0/506* | 7.2 | 177.0 | 13.0 | 2/684 | 43.9 | 7.5 | 0.4 | 0/710 | 1.8 | 56.0 | 0.0 | 0/710 | 10.7 | 200.3 | 49.2 | 5/28 | 94.9 |
| ค่ามาตรฐาน | 300 | | | - | 170 | | | - | 30 | | | - | 100 | | | - | 120 | | | - |

หมายเหตุ * : ข้อมูลร้อยละ 50 - 75

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

3 สิงหาคม 2546