

คุณภาพอากาศบริเวณสถานีการไฟฟ้าอโยชนบุรี ถ. อินทรพิทักษ์ ปี 2550

เดือน	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)				ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซโอโซน (O ₃)				ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀)			
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m ³)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	
มกราคม	42.0	0.0	0/712	6.4	103.0	8.0	0/713	41.0	4.8	0.4	0/713	1.6	3.1	0.5	0/744	1.6	102.0	0.0	1/635	21.3	102.0	33.3	0/31	72.0
กุมภาพันธ์	22.0	0.0	0/645	9.0	123.0	6.0	0/645	25.2	5.8	0.3	0/645	1.0	3.9	0.4	0/672	1.0	96.0	0.0	0/645	15.4	152.5	21.3	3/28	50.4
มีนาคม	23.0	0.0	0/273**	8.1	59.0	0.0	0/710	16.8	2.6	0.3	0/712	0.8	1.7	0.4	0/744	0.8	63.0	1.0	0/712	15.7	53.1	25.0	0/31	35.4
เมษายน	2.0	0.0	0/79**	0.3	74.0	0.0	0/686	23.9	3.9	0.0	0/688	0.9	3.0	0.1	0/720	0.9	87.0	0.0	0/688	14.6	54.2	22.7	0/30	36.1
พฤษภาคม	29.0	0.0	0/618	6.7	88.0	6.0	0/612	22.3	3.4	0.0	0/703	1.1	2.4	0.4	0/734	1.1	47.0	0.0	0/678	7.8	48.9	27.5	0/31	37.7
มิถุนายน	31.0	0.0	0/687	5.3	90.0	2.0	0/687	21.8	3.8	0.1	0/690	1.0	2.9	0.2	0/720	1.0	69.0	0.0	0/689	11.7	55.7	25.0	0/28	35.0
กรกฎาคม	35.0	0.0	0/711	6.8	97.0	3.0	0/713	21.1	4.5	0.1	0/712	1.1	3.3	0.3	0/744	1.1	97.0	0.0	0/707	8.4	70.9	20.5	0/31	42.3
สิงหาคม	28.0	0.0	0/709	6.5	73.0	3.0	0/709	17.5	4.0	0.0	0/706	0.9	2.7	0.1	0/737	0.9	40.0	1.0	0/705	7.7	51.0	27.9	0/31	37.9
กันยายน	29.0	0.0	0/686	5.4	99.0	4.0	0/686	20.0	3.2	0.0	0/687	0.8	1.6	0.3	0/712	0.8	85.0	0.0	0/687	9.6	73.4	26.5	0/30	35.6
ตุลาคม	17.0	0.0	0/713	5.2	87.0	7.0	0/713	30.8	3.5	0.1	0/713	1.2	2.5	0.3	0/744	1.2	73.0	0.0	0/697	13.0	95.2	27.6	0/31	47.0
พฤศจิกายน	14.0	0.0	0/689	5.4	92.0	14.0	0/688	41.2	2.8	0.0	0/679	1.3	2.2	0.1	0/703	1.3	90.0	0.0	0/687	17.4	90.9	31.0	0/30	59.4
ธันวาคม	34.0	0.0	0/712	6.2	131.0	11.0	0/712	42.3	4.8	0.2	0/713	1.3	3.7	0.3	0/744	1.3	73.0	0.0	0/687	16.4	107.2	28.0	0/31	59.7
ค่ามาตรฐาน	300			-	170			-	30			-	9			-	100			-	120			-

หมายเหตุ **: ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50

ส่วนแผนงานและประเมินผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

26 กุมภาพันธ์ 2551