

คุณภาพอากาศบริเวณสถานีรถไฟฟ้าย่อยธนบุรี ถ. อินทรพิทักษ์ ปี 2556

เดือน	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)				ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซโอโซน (O ₃)				ก๊าซโอโซน (O ₃)				ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀)			
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m ³)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	
มกราคม	16	0	0/712	3	114	5	0/712	40	3.50	0.00	0/712	1.20	2.38	0.13	0/744	1.20	141	12	6/715	38	93	13	28/744	38	61	13	0/31	27
กุมภาพันธ์	23	0	0/412*	3	100	4	0/637	35	3.10	0.00	0/627	0.89	1.94	0.04	0/655	0.90	131	9	12/642	39	104	13	52/672	39	57	12	0/27	29
มีนาคม	11	0	0/559	1	93	0	0/710	22	2.90	0.00	0/709	0.76	2.23	0.00	0/744	0.76	116	10	6/712	37	95	15	25/736	37	40	7	0/31	18
เมษายน	14	0	0/545*	2	87	1	0/685	20	2.60	0.00	0/687	0.83	2.07	0.00	0/720	0.82	123	21	6/516*	44	91	26	27/539*	44	33	7	0/28	17
พฤษภาคม	15	0	0/711	3	66	0	0/711	17	3.30	0.00	0/710	0.87	2.20	0.10	0/738	0.87	119	2	1/108**	33	63	9	0/106**	33	20	7	0/28	13
มิถุนายน	19	0	0/675	3	61	1	0/683	19	2.60	0.00	0/687	0.68	1.84	0.01	0/720	0.68	69	0	0/698	17	53	1	0/710	17	23	9	0/30	15
กรกฎาคม	21	0	0/698	3	41	0	0/684	14	2.70	0.00	0/702	0.76	1.76	0.09	0/726	0.76	60	6	0/603	20	46	8	0/611	20	36	11	0/17*	18
สิงหาคม	11	0	0/670	2	109	18	0/409*	48	3.50	0.00	0/694	0.80	2.46	0.01	0/716	0.80	70	9	0/239**	40	59	10	0/241**	40	41	18	0/30	29
กันยายน	17	0	0/626	3	70	3	0/665	24	3.20	0.00	0/682	0.89	2.25	0.06	0/716	0.89	42	5	0/396*	15	32	6	0/404*	15	39	18	0/19*	28
ตุลาคม	13	0	0/611	3	94	6	0/604	34	3.50	0.00	0/698	0.97	2.90	0.09	0/716	0.97	85	6	0/701	24	60	7	0/726	24	N/A	N/A	N/A	N/A
พฤศจิกายน	13	0	0/412*	3	180	0	1/636	22	4.80	0.00	0/669	1.13	2.33	0.38	0/696	1.12	88	6	0/684	21	55	7	0/714	21	109	26	0/5**	49
ธันวาคม	8	0	0/229**	2	168	1	0/535*	38	2.80	0.00	0/709	1.07	2.31	0.03	0/744	1.06	93	5	0/714	27	70	5	0/744	27	32	23	0/11**	28
ค่ามาตรฐาน	300			-	170			-	30			-	9			-	100			-	70			-	120			-

หมายเหตุ * : ข้อมูลร้อยละ 50 - 75

** : ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50

N/A : เครื่องมือขัดข้อง