

คุณภาพอากาศบริเวณสถานีรถไฟฟ้าย่อยธนบุรี ถ. อินทรพิทักษ์ ปี 2557

เดือน	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )				ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซโอโซน (O <sub>3</sub> )				ก๊าซโอโซน (O <sub>3</sub> )				ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> )			
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m <sup>3</sup> )			ค่าเฉลี่ยรายเดือน
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	
มกราคม	8	0	0/132**	2	134	6	0/714	47	4.40	0.00	0/714	1.29	3.03	0.03	0/744	1.30	134	1	13/712	33	104	4	24/744	33	51	31	0/4**	40
กุมภาพันธ์	9	0	0/173**	2	75	5	0/642	24	2.50	0.00	0/640	0.76	1.84	0.00	0/669	0.76	90	3	0/644	28	62	5	0/672	28	91	56	0/7**	65
มีนาคม	11	0	0/485*	3	58	4	0/712	20	2.80	0.00	0/426*	0.85	2.09	0.06	0/433*	0.86	87	3	0/678	25	67	9	0/700	25	72	18	0/26	46
เมษายน	12	0	0/645	2	55	4	0/684	19	2.40	0.00	0/688	0.80	1.69	0.10	0/720	0.79	53	0	0/371**	22	42	3	0/381*	23	32	11	0/29	19
พฤษภาคม	19	0	0/606	3	56	3	0/606	21	2.60	0.00	0/606	0.71	1.65	0.00	0/629	0.72	96	8	0/606	26	59	9	0/629	26	21	12	0/26	15
มิถุนายน	23	0	0/686	2	37	0	0/370**	13	2.60	0.00	0/688	0.86	1.79	0.07	0/720	0.86	66	5	0/688	20	56	8	0/720	21	37	10	0/25	20
กรกฎาคม	16	0	0/578	2	59	0	0/712	14	4.30	0.00	0/713	0.98	2.71	0.01	0/744	0.98	55	6	0/713	18	44	7	0/744	18	31	11	0/31	18
สิงหาคม	14	0	0/593	3	45	0	0/711	12	2.40	0.00	0/664	0.70	1.87	0.01	0/685	0.70	71	7	0/713	17	57	7	0/744	17	34	12	0/31	18
กันยายน	23	0	0/672	3	66	1	0/674	15	3.20	0.00	0/548*	1.00	2.33	0.13	0/557*	1.01	66	0	0/681	16	42	1	0/713	16	22	10	0/29	17
ตุลาคม	12	0	0/708	4	83	5	0/707	24	4.30	0.00	0/711	1.19	3.13	0.16	0/744	1.19	94	1	0/710	19	71	2	3/744	19	43	14	0/23	25
พฤศจิกายน	15	1	0/691	5	99	0	0/642	14	5.60	0.00	0/691	1.00	3.41	0.00	0/720	1.00	93	6	0/691	24	70	6	0/720	24	48	13	0/17*	24
ธันวาคม	10	0	0/714	3	N/A	N/A	N/A	N/A	2.60	0.00	0/714	0.79	2.16	0.00	0/744	0.78	90	6	0/642	29	68	7	0/665	29	41	19	0/16*	31
ค่ามาตรฐาน	300			-	170			-	30			-	9			-	100			-	70			-	120			-

หมายเหตุ \* : ข้อมูลร้อยละ 50 - 75

\*\* : ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50

N/A : เครื่องมือขัดข้อง